Iren Laboratori S.p.A.
Capitale Sociale I.V. Euro 2.000.000,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita IVA e Codice Fiscale 01762460069

Società sottoposta a direzione e
coordinamento di Iren S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 07129470014

Laboratorio di Reggio Emilia
Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2008
Laboratorio accreditato ACCREDIA LAB N° 0178

Richiedente:

Questo documento è stato firmato digitalmente

Hidroconta S.A.
Crta. Santa Catilina 60
30012 Murcia - Spagna

Campionato da: Cliente
Ricevuto da: Personale IrenLab
Data inizio analisi: 17/02/2018

Consegnato in Laboratorio da: Vettore
Ricevuto in Laboratorio il: 15/02/2018
Data fine analisi: 23/02/2018

Campionamento: a cura e responsabilità del cliente

Rapporto di Prova n° RE0778 del 23/02/2018

Identificazione campione: 2018RE04461
Descrizione campione: Vàlvula de Compuerta
Campionato il: 14/02/2018

Tipo Campione: materiale

Parametri	Unità di misura	Risultato	Valore limite	Metodo	REC	
Migrazione globale in acqua	mg/kg	6.3	50	DM n. 174 06/04/2004 GU n. 166 17/07/2004 all. III C sez. 1		

Note : Limite di Riferimento: D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, pubblicato sulla GU del 17/07/2004 n. 166, relativo alle gomme naturali e sintetiche.
DICHIARAZIONE
In base al risultato del controllo effettuato e limitatamente al controllo della Migrazione Globale di cui all'Allegato III del DM 6/4/2004 n. 174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano" il materiale E' CONFORME (vedi allegato).

Firmatario	Certification Authority	N.Certificato	Validità Certificato	Ordine di appartenenza	N.ordine	N.sigillo
laura.chesi	IN.TE.S.A. Certification Authority	4C13AFB2	20/10/2019	ORDINE TERRITORIALE DEI CHIMICI DI REGGIO EMILIA	213	213

Il presente documento si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio
Le prove contrassegnate da * non sono accreditate da ACCREDIA.
Il campionamento è escluso dall'Accreditamento

Fine del Rapporto di prova

Sede Legale
Via SS. Giacomo e Filippo, 7
16122 Genova

Laboratorio Genova
Via Piacenza, 54
16138 Genova
Tel.: 010/5586744
Fax: 010/5586150

Laboratorio Reggio Emilia
Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Tel.: 0522/297500
Fax: 0522/248976

Laboratorio Torino
Via Germagnano , 50
10156 Torino
Tel.: 011/2223335
Fax: 011/2223407

Uffici Commerciali e Laboratorio Piacenza
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza
Tel.: 0523/549062
Fax: 0523/549221

Allegato al Rapporto di Prova n.: RE0778 del 23/02/2018